

소방시설등 [√] 작동기능 [] 종합정밀 점검표

□ 특정소방대상물

건물명(상호)	과천시민회관	대상물 구분	문화 및 집회시설
소재지	경기도 과천시 통영로 5(중앙동 6-2)		

□ 소방시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과	
소화설비	[√]소화기구및 자동소화장치	○	피난구조 설비	[√]피난기구	○	
	[√]소화기구 (소화기·자확·간이)			[√]공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대· 구조대		
	[]주거용주방자동소화장치			[]다수인피난장비		/
	[]상업용주방자동소화장치			[]승강식피난기		/
	[√]캐비닛형자동소화장치			하향식피난구용내림식 사다리		
	[]가스·분말·고체자동 소화장치	/				
	[√]옥내소화전설비	○		[]인명구조기구	/	
	[√]스프링클러설비	×		[√]유도등	○	
	[]간이스프링클러설비	/		[]유도표지	/	
	[]화재조기진압용스프링클러 설비	/		[]피난유도선	/	
	[]물분무소화설비	/		[√]비상조명등	○	
	[]미분무소화설비	/		[√]휴대용비상조명등	○	
	[]포소화설비	/		[√]상수도소화용수설비	○	
	[]이산화탄소소화설비	/		[√]소화수조 및 저수조	○	
	경보설비	[√]할론소화설비		○	소화활동 설비	[√]거실제연설비
[]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비		/	[√]부속실 등 제연설비	○		
[]분말소화설비		/	[]연결송수관설비	/		
[]강화액소화설비		/	[]연결살수설비	/		
[]고체에어로졸소화설비		/	[√]비상콘센트설비	○		
[√]옥외소화전설비		○	[√]무선통신보조설비	○		
[]단독경보형감지기		/	[]연소방지설비	/		
[]비상경보설비		/	[√]방화문, 방화셔터	○		
[√]자동화재탐지설비및 시각 경보기		○	[√]비상구, 피난통로	○		
[√]비상방송설비		○	[√]방 염	○		
[]통합감시시설		/	기 타			
[]자동화재속보설비		/	비 고			
[]누전경보기		/				
[√]가스누설경보기		○				

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과 -지하2층 매트레

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[√] 소화기 또는 자동확산소화기	○	비상구	[√] 방화문	○
	[] 간이스프링클러설비	/		[√] 비상구(비상탈출구)	○
경보설비	[√] 비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	○	기 타	[] 영업장 내부 피난통로	/
	[√] 가스누설경보기	○		[] 영상음향차단장치	/
피난구조설비	[] 피난기구	/	비 고	[√] 누전차단기	○
	[] 피난유도선	/		[] 창 문	/
	[√] 유도등, 유도표지 또는 비상조명등	○		[√] 피난안내도·피난안내영상물	○
	[√] 휴대용비상조명등	○		[] 방염물품	/

□ 점검업체(점검인력) 현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주인력	김훈기	소방시설관리사		2022.10.20.~10.22	
보조인력	김태균	소방설비기사		2022.10.20.~10.22	
보조인력	김민수	소방기술인정자격		2022.10.20.~10.22	
보조인력	양재원	소방기술인정자격		2022.10.20.~10.22	

점검기간(일자): 2022년 10월 20일부터 2022년 10월 22일 까지 (총 점검일수: 03일)

소방시설관리업체(등록번호): (주)대영하이텍 (경기안양 제2012-31호)

대표자: 지 은 호



□ 점검번호 구분(대분류-중분류-소분류)

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1' 번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32' 번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A' 부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001' 부터 순서대로 부여함

- ※ 소방시설, 다중이용업소의 []란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.
- ※ 소방시설등 (종합정밀, 작동기능)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
- ※ 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.